

# 全省 30 万千瓦以上火电机组监督性监测结果公布清单

## （ 2017 年 4 季度-1 ）

企业名称	行政区	监测点名称	监测日期	监测项目名称	监测指标浓度(mg/m <sup>3</sup> )	排放标准限值(mg/m <sup>3</sup> )	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
云南华电昆明发电有限公司	安宁市	1#机组脱硫塔出口	2017/7/10	烟尘	19.1	30	mg/m3	是		
				二氧化硫	57	200	mg/m3	是		
				氮氧化物	77	100	mg/m3	是		
				汞	<0.0025	0.03	mg/m3	是		
				林格曼黑度	<1	1	级	是		
国电阳宗海发电有限公司	阳宗海风景名胜区	4#机组脱硫出口	2017/7/11	烟尘	47.3	30	mg/m3	否	0.6	
				汞	0.022	0.03	mg/m3	是		
				二氧化硫	129	200	mg/m3	是		
				氮氧化物	84	100	mg/m3	是		

注：1、自 2014 年 7 月 1 日起执行国家新的排放标准，二氧化硫排放限值由原标准的 400mg/m<sup>3</sup>、1200mg/m<sup>3</sup> 提升到 200mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物排放限值由原标准的 450mg/m<sup>3</sup>、650mg/m<sup>3</sup>、1100mg/m<sup>3</sup> 提升到 200mg/m<sup>3</sup>、100mg/m<sup>3</sup>，烟尘排放限值由原标准 200mg/m<sup>3</sup>、50mg/m<sup>3</sup> 提升到 30mg/m<sup>3</sup>。

2、其余剩下 30 万机组因停产或不具备监测条件未开展监督性监测。